

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
от 29 февраля 2024 г. N 43-1174-19****МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ  
РАССТОЯНИЙ ОТ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДО НЕКАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
РАЗМЕЩЕНИЯ (КЕМПИНГОВ, ГЛЭМПИНГОВ), А ТАКЖЕ РАССТОЯНИЙ  
МЕЖДУ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СТРОЕНИЯМИ В ПРЕДЕЛАХ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

В рамках исполнения [пункта 2](#) Плана мероприятий ("Дорожная карта") реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" "Туризм", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 января 2024 г. N 99-р, в целях устранения неоднозначности толкования требований пожарной безопасности Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщается следующее.

Положения [свода правил](#) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее - СП 4.13130) устанавливают общие требования пожарной безопасности, в том числе к некапитальным объектам защиты, используемым для рекреационной деятельности.

При этом требования пожарной безопасности к некапитальным, временным сооружениям (постройкам) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками при определении противопожарных расстояний предъявляются как к зданиям, сооружениям V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С3.

Согласно указанному [Своду правил](#) противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м. При этом, указанные расстояния допускается сокращать до 10 м при условии выполнения дополнительных противопожарных мероприятий.

Подобные мероприятия содержатся в [приложении А](#) СП 4.13130.2013 и являются исходными данными при подтверждении обеспечения пожарной безопасности некапитальных средств размещения при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Достаточность принятых инженерно-технических решений по решению правообладателя объекта защиты либо иного уполномоченного в установленном порядке лица может быть осуществлена на добровольной основе в рамках проведения независимой экспертизы.

Требования пожарной безопасности для размещения некапитальных, временных объектов защиты, используемых для рекреационной деятельности, регламентированы [абзацами 6 и 7 пункта 4.14](#) СП 4.13130, иные положения обозначенного [пункта](#), а также положения [абзаца 3 пункта 4.15](#) СП 4.13130, на подобные объекты защиты не распространяются.

Вместе с тем, положения [СП 4.13130](#) устанавливают требования пожарной безопасности для проектирования и строительства жилых и общественных объектов защиты на территориях городских и сельских поселений. При этом для объектов защиты, расположенных непосредственно в лесах (на лесных землях), должна обеспечиваться реализация и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В частности, требования к установлению порядка определения границ лесных насаждений

---

регламентируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Минприроды России) и не относятся к компетенции МЧС России.

В настоящее время осуществление рекреационной деятельности непосредственно в лесах регламентируется положениями Лесного [кодекса](#) Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ. При этом требования к мерам пожарной безопасности в лесах установлены [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".

Одновременно сообщается, что в соответствии с положениями Федерального [закона](#) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в соответствующий перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

А.М.СУПРУНОВСКИЙ

---